

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«Горводоканал»
(МУП «Горводоканал»)


215800, Смоленская область, г.Ярцево, ул. Красноармейская, 52, т.7-23-93
ИНН/КПП 6727016149/672701001 Р/счет 40702810959040100597

Инв. № 641 от 21.07.2017г.

Условия на подключение

ОАО «Хлебпром» расположенных по адресу ул.М.Горького 44а к действующей водопроводной сети.

1. Точкой подключения проектируемого водопровода к действующей водопроводной сети считать точку «А» (см. схему на Акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон).
2. Гарантированный напор в точке «А» составляет 1,5 кгс/см².
3. Максимально разрешённый забор воды в точке «А» составляет по водомеру м³/сут.
4. В точке подключения «А» смонтировать водопроводный колодец ВК из кирпича или бетонных колец диаметром не менее 1000 мм.
5. Днище водопроводного колодца ВК должно быть сборным железобетонным или монолитным из бетона марки не ниже М-200 (БГС В15,0 ПЗ F100 W4) (условия производства работ смотри п.13,14,15,16)
6. Перекрытие водопроводного колодца ВК должно быть из железобетона-в случае расположения на проезжей части-усиленным.
7. Люк водопроводного колодца должен быть чугунным, промышленного изготовления по ГОСТ 3634-89, тип «Т» - обязательно в случае расположения на проезжей части или полимерцементным марки ПП класс «Т» 25т по ГОСТ 3664-99 25т.
8. Крышка люка не должна выступать выше уровня полотна проезжей части дороги или обочины.
9. В водопроводном колодце на ответвлении в сторону подключаемого объекта установить Задвижку с обрезиненным клином $d=100$ мм, после установленной запорной арматуры смонтировать узел учета потребляемой воды с водомером СВК80 в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми к устройству водомерных узлов (в удобном для абонента месте, учитывая свободный доступ к водомеру).
- 9.1. При монтаже счётчиков соблюдаются следующие обязательные условия :
-при установке счётчиков после отводов, запорной арматуры, переходников, фильтров и других устройств непосредственно перед счётчиками предусмотрен прямой участок трубопроводов длиной не менее 5Dy, а за счётчиком – не менее 3Dy.
10. Запорная арматура на обводной линии, а также водомер и фильтр на узле учета потреблённой воды должны быть опломбированы МУП «Горводоканал»
11. Проектируемый водопровод выполнен из Полиэтиленовых труб марки ПНД труб $d=100$ мм ПЭ давлением 1 МПа (10КГс/см²)
12. Глубина заложения водопроводных труб должна быть не менее 1,8 – 2,0 м.
13. Подключение абонента к действующей водопроводной сети находящейся в муниципальной собственности производят только работники МУП «Горводоканала» в согласованные сроки с абонентом.

Вход. № 24
26.07.2017г.
подпись 

Подключение сторонних лиц к сетям абонента без оформления технических условий в МУП «Горводоканал» **запрещено**.

14. Лицо, осуществившее самовольное технологическое подключение объекта к сетям водопровода находящимся в муниципальной собственности платит штраф за самовольное подключение в размере 3 170 рублей (Постановление администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области №2095 от 26.11.2014 года).

Подключенный объект отключается от муниципальных сетей без предупреждения.

15. Требования к пожарной безопасности: _____

16. Строительство водопровода осуществляет специализированная организация имеющая лицензию на данные виды строительно-монтажных работ. При строительстве водопровода сторонними организациями в МУП «Горводоканал» должна быть в обязательном порядке предоставлена следующая документация:

- **копия лицензии на данные виды строительных работ**
- **копия сертификата качества на используемые трубы**
- **акты на скрытые работы подписанные представителями МУП «Горводоканал»**
- **исполнительная схема проложенного водопровода.**

17. Согласно постановления Администрации Смоленской области от 05.06.2007г. № 207 (ред. от 15.05.2008г.) п.3.4.10.5. Ввод водопровода в одно-, двухквартирные дома допускается при наличии подключения к централизованной системе канализации или при наличии местной канализации (септик). Заключить договор на вывоз стоков с организацией имеющей лицензию на право проведения этого вида работ.

18. Особые условия:

Вдоль трубопровода проложить сигнальный кабель (или металлическую ленту).

19. Перед подключением к действующей водопроводной сети необходимо:

- **получить от МУП «Горводоканал» справку о выполнении условий на подключение;**
- **произвести промывку и дезинфекцию построенных водопроводных сетей.**
- **получить разрешение на подачу питьевой воды от Федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор.**

20. Схема подключения и Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон является неотъемлемой частью условий на подключение

21. Срок действия условий на подключение 2 года с даты выдачи.

Технический директор
МУП «Горводоканал»

 А.И. Котенков

« 04 » 2014 г.



«Абонент»

